

Утверждаю

Генеральный директор ООО «УК «РЭУ №1 – Садовый»

Корнеева Н.Н.

ГРАФИК

проведения технического обслуживания ВДГО на 2017 год

№п/п	Улица	№ дома	Месяц											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Советская	4	v											
2	Советская	6	v											
3	Советская	7	v											
4	Советская	8	v											
5	Советская	9						v						
6	Советская	12						v						
7	Советская	13						v						
8	Советская	15							v					
9	Советская	17							v					
10	Советская	20						v						
11	Советская	25											v	
12	Советская	30							v					
13	Советская	31											v	
14	Советская	33											v	
15	Транспортный	12							v					
16	Транспортный	14											v	

- проверка (визуальная) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
- проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам;
- проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;
- проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией;
- проверка герметичности внутренних газопроводов от ввода в здание до кранов на опусках к газовым приборам путем опрессовки испытательным давлением;
- проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальниковых уплотнений;
- предоставление ежемесячной отчетности в Производственный отдел по итогам проведения ТО ВДГО.