

Утверждаю

Генеральный директор ООО «УК «РЭУ №6 - Южный»

Панина В.В.

ГРАФИК

проведения технического обслуживания ВДГО на 2017 год

№п/п	Улица	№ дома	Месяц											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котовского	3					v							
2	Котовского	5								v				
3	Котовского	11			v									
4	Носовихинское	18												v
5	Носовихинское	19												v

- проверка (визуальная) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
- проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам;
- проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;
- проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией;
- проверка герметичности внутренних газопроводов от ввода в здание до кранов на опусках к газовым приборам путем опрессовки испытательным давлением;
- проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальниковых уплотнений;
- предоставление ежемесячной отчетности в Производственный отдел по итогам проведения ТО ВДГО.